

PREVENCIÓN INCENDIOS DE INTERFASE



Parque Nacional
Nahuel Huapi

¿Qué tan expuesta está su vivienda ante un incendio de interfase?

Son incendios que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales, donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación.

A través de esta evaluación usted podrá determinar qué tan expuesta está su vivienda o estructura ante un incendio de interfase. Es importante que usted comparta esta información con su comunidad o Junta Vecinal para buscar soluciones conjuntas a los problemas individuales y comunitarios y así reducir el riesgo de incendio. Un componente clave para prevenir este tipo de incendios es el trabajo cooperativo entre todos los involucrados.

RECOMENDACIONES

- Ralea los arbustos y árboles que estén cerca de la casa.
- Realizar la limpieza del techo periódicamente.
- Mantener despejado el terreno de desechos forestales.
- Tener en cuenta que existe un periodo autorizado para la realización de quemas.
- Limpiar periódicamente la chimenea.
- Solicitar el permiso de quema correspondiente al Guardaparque de la zona.
- Avisar a la central de incendios cuando se observe una columna de humo.



**CON ESTA SUMA
PERDEMOS TODOS**

**LA PREVENCIÓN LA
HACEMOS ENTRE TODOS**

¿Qué tan expuesta está su estructura ante un incendio de interfase?

Marque con un círculo la respuesta correcta y anote en la última columna el puntaje indicado. Sume los puntos y compare con la escala de evaluación.

Determine qué tan expuesta está su estructura a un incendio de interfase.

CRITERIO	OPCIONES			PJE.
Ubicación de la estructura con respecto a la pendiente	Al pie de la ladera o pendiente menor a 5% por debajo de la estructura 1	A media ladera o pendiente de 5 a 20% por debajo de la estructura 3	Parte alta de la ladera o pendiente mayor a 20% por debajo de la estructura 6	
Material del techo	Tejas cerámicas o chapas no combustibles con pajareras 0 sin pajareras 3	Tejuelas de madera tratadas con ignífugos con pajareras 4 sin pajareras 15	Tejuelas de madera no tratadas o chapas combustibles 30	
Limpieza del techo	No hay residuos combustibles en techos o canaletas 0	Residuos combustibles dispersos, espesor menor a 1 cm 3	Canaletas tapadas, espesor de residuos en el techo mayor a 1 cm 12	
Material de revestimiento exterior	Chapas de metal 0	Troncos, material vinílico madera tratada 1	Maderas, tejuelas no tratadas 12	
Acopio de leña y materiales combustibles (maderas, etc.)	No hay, o se encuentra apilado a más de 15 m de distancia 0	Si hay, se encuentran apilados de 3 a 10 m de distancia 3	A menos de 3 metros o contra la vivienda 12	
Electricidad/gas	Instalaciones bajo tierra 0	Cables aéreos o acopio de garrafas/tubos/zepelin a más de 3 m de los árboles 3	Cables o garrafas/tubos/zepelin a menos de 3 m de distancia de la vegetación 6	
Cobertura forestal. Árboles y arbustos	A más de 10 m de la vivienda espaciada/ podada 1 no espaciada/ podada 2	Entre 3 y 10 m de la vivienda espaciada/ podada 3 no espaciada/ podada 6	A menos de 3 m de la vivienda espaciada/ podada 6 no espaciada/ podada 12	
Vegetación de superficie	Césped verde/material no combustible, franja mayor a 10 m 1	Césped verde/material no combustible, franja de 3 a 10 m 6	Césped verde/material no combustible, franja menor a 3 m 12	
Espacio libre para maniobras	Franja libre rodeando la vivienda 1	Franja parcialmente libre rodeando la vivienda 6	Sin franja libre rodeando la vivienda 12	
Accesos de vehículos de incendios forestales	Camino ancho y con despeje aéreo mayor a 4 m. Lugar para girar. 1	Camino ancho y con despeje aéreo menor a 4 m. Lugar para girar. 3	Camino angosto, sin espacio para girar. 6	
Medios de protección	Matafuegos, fuentes de agua y pala accesibles 1	Agua o pala disponibles 3	No hay medios de protección 6	
Ocupación de la vivienda	Permanente 1	Temporaria 3	Eventual 6	
Residuos	No se acopian 0	Se acopia sólo materia orgánica (compost) 3	Se acopian residuos 6	
PUNTAJE TOTAL				

Escala de Evaluación:

Menor a 10 puntos: Situación ideal.

Su vivienda o estructura se encuentra en un nivel de vulnerabilidad bajo. Es importante que comparta esta información con sus vecinos para que todos obtengan el menor puntaje posible y así reducir el riesgo de manera conjunta.

Entre 11 y 35 puntos: Situación aceptable.

Si tiene en cuenta algunas medidas de prevención podrá mejorar los preparativos para enfrentar un incendio de interfase.

De 36 a 70 puntos: A mejorar.

Considere aplicar las medidas preventivas sugeridas en la evaluación para aumentar la seguridad de su vivienda o estructura y su entorno.

Más de 71 puntos: Situación mala.

Debe aplicar las medidas preventivas de forma inmediata ya que su vivienda o estructura y entorno se encuentran muy vulnerables ante un incendio de interfase. Su seguridad y la de su comunidad dependen de las medidas que tome.

Recuerde que el riesgo de incendio puede disminuir si usted realiza alguna modificación en su vivienda o entorno de acuerdo a las opciones de menor puntaje que presenta el cuadro.

TELÉFONOS ÚTILES

PARQUES NACIONALES: **105**


BOMBEROS: **100**

S.P.L.I.F.: **4437417**

DEFENSA CIVIL: **103**

POLICÍA: **101 / 911**





En verano aumenta el peligro de incendios ya que las temperaturas son altas, llueve poco, el clima es seco y el viento es una presencia habitual que puede propagar el fuego rápidamente.



Parque Nacional Nahuel Huapi Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi

San Martín 24 - R8400ALN - S.C. de Bariloche- Argentina
Tel.: +54 (0294) 4423111 / 366

INCENDIOS Y EMERGENCIAS

Tel: 105 / (0294) 4422479 -  +54 9 2499 303219

Departamento Conservación y Educación Ambiental
División Educación Ambiental - septiembre 2021
Diseño Gráfico: Horacio Grandio / Foto tapa: Daniel Dinamarca